


## Oggetto: Scuola Media Ceriano Laghetto parere tecnico di opportunità e adeguatezza sulla capienza delle aule

Estratto rappresentativo del layout di esempio



Il qui presente estratto del layout redatto dal comune presenta sulla carta misure rispondenti a quanto previsto dalla normativa, le stesse sono da ritenersi a mio avviso non applicabili per le seguenti motivazioni:

- Le teste degli studenti dell'ultima fila e dell'insegnante sono state posizionate aderenti al muro, questo non consente un accesso sicuro alla postazione, è necessario prevedere uno spazio tra l'ultimo banco ed il muro di almeno 60 cm (passaggio minimo di una persona per i Vigili del Fuoco)
- In materia di sicurezza antincendio la stessa misura di 60 centimetri deve essere sempre rispettata anche per le vie di esodo tenendo in considerazione gli eventuali ingombri di sedie, zaini, giacche, etc; se si utilizzasse il layout presente non si potrebbe garantire in ogni momento questo aspetto di sicurezza.
- Altro punto chiave è la presenza di diversi alunni che necessitano di un insegnante di sostegno che li affianchi durante la didattica, di conseguenza è necessario prevedere la presenza di un'ulteriore persona all'interno dell'aula.
- Altra considerazione da porre in essere è che ciò che ogni punto sul layout corrisponde ad un alunno o un insegnante e non si può garantire la staticità degli stessi nello spazio per l'intero orario scolastico

In conclusione,

Considerato che ogni istituto scolastico, come previsto dal protocollo d'intesa emanato dal Ministero dell'Istruzione, dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio

**Consulenza e  
Formazione**



**Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi**  
Ente di formazione accreditato dalla regione Lombardia per attività di formazione superiore e di formazione continua

**Milano**  
Viale Jenner, 38  
20159 - Milano  
info@frareg.com  
Tel +39.02.6901.0030

**Milano**  
Centro di formazione  
specialistico  
Via Modica, 9 - 20143 -Mi  
cfs@frareg.com

**Roma**  
Piazza Marconi, 15  
00144 - Roma  
roma@frareg.com  
Tel +39.06.9291.7651

**Bologna**  
Via Ferrarese, 3  
40128 - Bologna  
bologna@frareg.com  
Tel +39.051.082.7375

**Padova**  
Via Istria, 55  
35135 - Padova  
padova@frareg.com  
Tel +39.049.825.8397

**Torino**  
Via Luigi Einaudi, 29  
10024 -Moncalieri (TO)  
Torino@frareg.com  
Tel +39.011.188.371.63

e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;


Considerato che in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sia necessario adottare, come previsto dal D.Lgs 81/08 un approccio preventivo ovvero di adottare il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti e per essere maggiormente cautelativi in materia di sicurezza e nei confronti dell'emergenza in corso, si ritiene che la soluzione prevista nel presente layout non sia applicabile in totale sicurezza e si consiglia di adottare una soluzione che preveda un affollamento minore delle aule stesse.

Milano, 09/09/2020

Il RSPP

Ing. Barbosa Stéphane Jean Michel



**Consulenza e  
Formazione**



**Milano**  
Viale Jenner, 38  
20159 - Milano  
info@frareg.com  
Tel +39.02.6901.0030

**Milano**  
**Centro di formazione  
specialistico**  
Via Modica, 9 - 20143 -Mi  
cfs@frareg.com

**Roma**  
Piazza Marconi, 15  
00144 - Roma  
roma@frareg.com  
Tel +39.06.9291.7651

**Bologna**  
Via Ferrarese, 3  
40128 - Bologna  
bologna@frareg.com  
Tel +39.051.062.7375

**Padova**  
Via Istria, 55  
35135 - Padova  
padova@frareg.com  
Tel +39.049.825.8397

**Torino**  
Via Luigi Einaudi, 29  
10024 -Moncalieri (TO)  
Torino@frareg.com  
Tel +39.011.188.371.63

**Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi**  
Ente di formazione accreditato dalla regione Lombardia per attività di formazione superiore e di formazione continua