



Tit. VI.9
25.10.2019

I Comune di Ceriano Laghetto
comune.ceriano-laghetto@legalmail.it
c.a. Sindaco
sindaco@ceriano-laghetto.org
p.c. Ufficio Lavori Pubblici
tecnico@ceriano-laghetto.org

Oggetto: Programma degli interventi di competenza dell'Ente Comunale

Si fa seguito all'inoltro, lo scorso 25 gennaio 2018, del programma degli interventi redatto a seguito dell'aggiornamento del DVR, alla risultanze dei sopralluoghi attuati lo scorso 20 maggio 2019 in presenza del RSPP al riscontro effettuato nei giorni scorsi a seguito dei lavori programmati e/o svolti durante il periodo estivo, segnalando nuovamente le necessità di adeguamento e il livello di urgenza degli interventi di adeguamento necessari ai sensi della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Scuola primaria "A. Rivolta" Via Stramedia Ceriano L.

- Scale di collegamento interne:** i parapetti non sono di altezza adeguata:
MOLTO URGENTE
- Documenti:** rintracciare le Certificazioni di Conformità degli impianti (elettrico, termico) e renderle disponibili per eventuali controlli da parte degli enti di ispezione.
Documenti: verificare lo stato della pratica per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. **ENTRO TRE MESI**
- Protezione urti:** verificare periodicamente la stabilità di scaffali ed armadi presenti nelle aule.
Protezione urti: all'interno dei servizi igienici sulle pareti sono presenti sporgenze (valvole o altri elementi di chiusura degli impianti) che possono causare ferite in caso di urti accidentali. **URGENTE**
- Palestra:** si ricorda che le parti vetrate devono essere realizzate con materiale di sicurezza.
Palestra: le attrezzature utilizzate per le attività ginniche devono essere sottoposte a regolare manutenzione e verifica da parte di ditta specializzata. **URGENTE**
- Archivio:** il deposito deve essere dotato di adeguata aerazione di tipo permanente
Archivio: il locale deve essere dotato di impianti per la protezione dagli incendi in conformità con quanto indicato nella S.C.I.A. dei Vigili del Fuoco.
Archivio: il locale deve essere dotato un estintore dedicato. Aree esterne: sottoporre a manutenzione periodica le aree di pertinenza esterna (radici, cordoli, buche).
ENTRO TRE MESI
- Aree esterne:** sottoporre a manutenzione i giochi in legno presenti nel cortile.
URGENTE

Scuola secondaria "A. Moro" via Stramedda – Ceriano L.

1. **Scale di collegamento interne:** i parapetti non sono di altezza adeguata **MOLTO URGENTE**
2. **Parapetti serramenti primo piano:** non sono di altezza adeguata **MOLTO URGENTE**
3. **Documenti:** rintracciare le Certificazioni di Conformità degli impianti (elettrico, termico) e renderle disponibili per eventuali controlli da parte degli enti di ispezione. **Documenti:** verificare lo stato della pratica per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. **ENTRO TRE MESI**
4. **Protezione urti:** verificare periodicamente la stabilità di scaffali ed armadi presenti nelle aule. **URGENTE**
5. **Palestra:** si ricorda che le parti vetrate devono essere realizzate con materiale di sicurezza. **URGENTE**
Palestra: le attrezzature utilizzate per le attività ginniche devono essere sottoposte a regolare manutenzione e verifica da parte di ditta specializzata **URGENTE**
6. **Archivio:** il locale deve essere dotato di impianti per la protezione dagli incendi in conformità con quanto indicato nella S.C.I.A. dei Vigili del Fuoco. **ENTRO TRE MESI**
7. **Illuminazione:** verificare la possibilità di integrare l'illuminazione presente all'interno delle aule. **ENTRO TRE MESI**
8. **Aree esterne:** sottoporre a manutenzione periodica le aree di pertinenza esterna (radici, cordoli, buche). **URGENTE**

Relativamente alle urgenze segnalate si confida in una immediata presa in carico degli interventi richiesti, delle urgenze segnalate e dei rischi oggettivi derivanti dalla particolare tipologia di utenza che è, per definizione, oggetto di una speciale tutela.

Si resta in attesa di una comunicazione di riscontro in merito ai tempi di attuazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zanetti
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)